



**Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Главный центр гигиены и эпидемиологии**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции

УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «17» 07 20 18 г.

№ 15775/2018

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 4290/18 от 12.07.2018 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: Закрытое акционерное общество «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» Адрес: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 69

Организация-изготовитель: Закрытое акционерное общество «Волжский регенератно-шиноремонтный завод» Адрес: 404103, Российская Федерация, Волгоградская область, город Волжский, улица Александрова, дом 69

Наименование продукции: Регенерат шинный термомеханический марки РШТ-25, РШТ-30, РШТ-35, РШТ-40, РШТ-45, РШТ-50

Код ТН ВЭД: 4003 00 000 0

Область применения: в качестве сырья для резиновой промышленности.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 2511-094-00149073-2008 «Регенерат шинный термомеханический»

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 2511-094-00149073-2008 «Регенерат шинный термомеханический»

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-805-18 от 11 июля 2018 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Регенерат шинный термомеханический марки РШТ-35») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, раздел 6)

Вещества, показатели (факторы),

№	Определяемые показатели	Единица измерения	значение и допуск показателя-«не более»	НД на метод испытания	№ пробы	Результаты испытаний
1	2	3	4	5	6	7
1	Формальдегид	мг/м ³	0,01	РД 52.04.186-89	805СХТ	< 0,01 < 0,01
2	Стирол	мг/м ³	0,002	МУК 4.1.3107-14	805СХТ	< 0,002 < 0,002
3	Дибутилфталат	мг/м ³	0,10	ГОСТ ИСО 16017-1-2007	805СХТ	< 0,01 < 0,01
4	Ксилол	мг/м ³	0,1	МР 01.023-07	805СХТ	< 0,1 < 0,1
5	Запах	балл	2	МУ 2.1.2.1829-04	805СХТ	1 1

По результатам проведенных испытаний продукции: Регенерат шинный термомеханический марки РШТ-25, РШТ-30, РШТ-35, РШТ-40, РШТ-45, РШТ-50 отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено**.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Регенерат шинный термомеханический марки РШТ-25, РШТ-30, РШТ-35, РШТ-40, РШТ-45, РШТ-50 **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов